



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307650286

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

HYM1LC-160Y、HYM1LC-160S、HYM1LC-160HY、HYM1LC-160HS、HYM1LC-250Y、HYM1LC-250S、HYM1LC-250HY、HYM1LC-250HS、HYM1LCK-160Y、HYM1LCK-160S、HYM1LCK-160HY、HYM1LCK-160HS、HYM1LCK-250Y、HYM1LCK-250S、HYM1LCK-250HY、HYM1LCK-250HS；Inm：250A；Ue：AC400V；Ui：1000V；Uimp：8kV；In：160A（IR：0.4In~1.0In连续可调）、250A（IR：0.4In~1.0In连续可调）；过电流脱扣器类型：电子式；标准型：Ics：36kA；Icu：50kA；H型：Ics：50kA；Icu：50kA；Icw：5kA/1s（标准型）、10kA/1s（H型）；IΔn：30mA（仅非延时）/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调；漏电脱扣器的类型：电子式；额定剩余动作类型：AC型；IΔm：25%Icu；选择性类别：B类；自动重合闸时间：20s~60s（30mA除外）；TD型；极数：3P+N（3个保护极，N极不可开闭，产品不适用于隔离）

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2025年06月25日 有效期至：2029年07月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月02日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

